canton de vaud

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

Cote					
Conservation	0	1	2	3	4
2 3 FEV. 2017					
Distribution					

STS 0176

Commune de Begnins
Route de Saint-Cergue 14
1268 Begnins

Epalinges, le 21.02.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1 **N° de dossier : 17-VD-1670**

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Begnins
Prélèvement du : 14.02.2017 Effectué par : Monsieur Gérard GEVRAIX Date arrivée : 15.02.2017

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 17-8333 - Eau de boisson à la source

Secteur : Source de Begnins
Lieu de prélèvement : Captage de Haute Combe

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-8335 - Eau de boisson à la source

Secteur : Source de Begnins
Lieu de prélèvement : Captage de Basse Combe

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-8338 - Eau de boisson à la source

Secteur : Source de Begnins
Lieu de prélèvement : Captage du Biscou

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-8341 - Eau de source

Secteur : Source de Begnins
Lieu de prélèvement : Captage de la Tuffière - Eau brute

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	3	
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	

N° d'échantillon : 17-8342 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-Begnins
Lieu de prélèvement : Place du Tillieule - Fontaine

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Montant forfaitaire.
Emolument : 495.00 CHF (Montant HT)